



PMP PALESTRE

Dalla sicurezza alla promozione della salute: guida per i gestori delle palestre



Requisiti strutturali

- Volume minimo 30 mc
- Superficie minima di 10 mq incrementata di 4 mq per ogni utilizzatore



Altezza 3 metri riducibile a 2,70
per attività specifiche



- Minimo 2 servizi igienici divisi per sesso
- Due spogliatoi separati per sesso
- 1 posto doccia ogni 4 utenti



- Per ogni impianto sportivo risulta inoltre opportuna la dotazione di:
- Locale deposito materiale pulizia
- Locale deposito attrezzature



- Nella disposizione delle attrezzature deve essere prestata attenzione nel garantire le vie di fuga .



- Grazie per l'attenzione